

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и

Куединскому муниципальным районам

617830, г. Чернушка ул. Красноармейская, 67а

факс 8-34-261-4-81-45, e-mail: ond18@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Чернушка, Красноармейская, 67а

«26» сентября 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 103

Объект защиты: помещения по адресу/адресам: Чернушинский муниципальный район,
г. Чернушка ул. Коммунистическая, 8а.

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 103 от «28» августа 2018 года начальника 18 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Мирзаянова С.И.

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 7» (сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» сентября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 час.

«06» сентября 2018 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 10 мин. продолжительность 0 час. 40 мин.

«26» сентября 2018 г. – подготовка и вручение акта по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час. 40 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: в 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам УНПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Белова М.Г. *М.Г. Белова* 29.08.2018 в 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

от 29.08.2018 № 9-2717-2018

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Мирзаянов Сулейман Ильдарович, начальник 18 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам,
Ватрушкин Алексей Сергеевич, старший инспектор 18 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
Белова М.Г., электромонтер АПС ООО ОА «Альфа» Чепарышев А.Н., начальник
технической службы ООО ОА «Альфа» Никитин А.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При осуществлении проверки проверялись факты, изложенные в мотивированном представлении о назначении внеплановой проверки от 28.08.2018 № 421-2-28-14.

Объект защиты, расположенный по адресу: Чернушинский муниципальный район, г. Чернушка ул. Коммунистическая, 8а двух этажный, согласно технического паспорта построен в 1980 году. Техническое обслуживание пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с договором от 01.03.2018 № 15-АПС-18 Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Альфа» (далее ООО «ОА «Альфа»). При проведении проверки 06.09.2018 15 час. 30 мин. до 16 час. 10 мин. начальником технической службы ООО ОА «Альфа» Никитиным А.Е. применялся шумомер марки Testo 816, серийный номер № 4943111.

Руководителем объекта Беловой М.Г. в связи с отсутствием исполнительной документации на автоматическую пожарную сигнализацию пояснено, что сигнализация смонтирована на объекте более 10 лет назад.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на нормативный документ по ПБ, требования которого нарушены	Должность, фамилия инициалы лица, допустившего нарушение
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, кроме системы оповещения и управления эвакуацией.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4, ст. 83; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	Д.л. заведующая Белова М.Г., ю.л. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
2.	После истечения срока службы, в среднем, согласно НПБ 75-98, (пп. 9.2.5, 12.2.5); НПБ 76-98, (п. 17.2.3); ГОСТ Р 53325-2009 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.2.5.4); ГОСТ Р 53325-2012 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4) 10 лет, не проведено техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.	п. 61 ППР в РФ, ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7, НПБ 76-98 п. 17.2.3	Д.л. заведующая Белова М.Г., ю.л. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
3.	Не обеспечена исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, при комплексном опробовании системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) 06.09.2018 с 11 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. в	п. 61 ППР в РФ	Д.л. заведующая Белова М.Г., ю.л. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7», ю.л. ООО «ОА «Альфа»

	помещении музыкального зала система оповещения (громкоговоритель) не включилась.		
4.	Аварийное освещение пожарного поста находится в неисправном состоянии, при отключении электричества не включилось, при подаче электричества также не включилось.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4; п. 61 ППР в РФ, п. 12.55 НПБ 88-2001, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	Д.л. заведующая Белова М.Г., ю.л. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7», ю.л. ООО «ОА «Альфа»
5.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Возле музыкального зала уровень шума составил 61,5 – 73 дБА; возле кабинета заведующего 68 – 74 дБА; 2 этаж возле групп 10 и 11 уровень шума составил 60-67 дБА, в игровой группы 12 уровень шума составил 39 – 60 дБА, возле кабинета логопеда (раздевалка) 51 – 64 дБА, возле кабинета психолога (раздевалка) 55– 60 дБА, возле групп 5 и 6 уровень шума составил 53-60 дБА.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 Свод правил СП 3.13130.2009	Д.л. заведующая Белова М.Г., ю.л. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7», ю.л. ООО «ОА «Альфа»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые к акту документы: предписание № 103/1/1 от 26.09.2018, предписание № 103/1/2 от 26.09.2018, определения о вызове юридического и должностного лица, для составления протоколов об АП по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник 18 ОНПР по Чернушинскому
и Куединскому муниципальным районам



Мирзаянов С.И.

Ст. инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому
и Куединскому муниципальным районам

Ватрушкин А.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Зверевская М.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Зверев
(подпись)

" _____ " _____ 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)