

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Пермскому краю
 (наименование территориального органа МЧС России)
 Пермский край г. Пермь улица Екатерининская, 53а,
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и
 Куединскому муниципальным районам
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 Пермский край Чернушинский район г. Чернушка улица Красноармейская, 67а,
 телефон (834261) 48145
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 103/1/1

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
 обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
 по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 7» (сокращенное наименование МАОУ «ЦРР – детский сад № 7»).

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных районов по пожарному надзору Мирзаянова С.И. № 103 от 28.08.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «06» сентября 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «26» сентября 2018г. проведена внеплановая выездная проверка начальником 18 ОНПР майором внутренней службы Мирзаяновым С.И., старшим инспектором 18 ОНПР капитаном внутренней службы Ватрушкиным А.С. с целью контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте юридического лица МАОУ «ЦРР – детский сад № 7» расположенного по адресу: Чернушинский район, г. Чернушка ул. Коммунистическая, 8а, совместно с заведующим Беловой М.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, кроме системы оповещения и управления эвакуацией.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4, ст. 83; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	01.08.2019	
2.	После истечения срока службы, в среднем, согласно НПБ 75-98, (пп. 9.2.5, 12.2.5); НПБ 76-98, (п. 17.2.3); ГОСТ Р 53325-2009 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.2.5.4); ГОСТ Р 53325-2012 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4) 10 лет, не проведено техническое	п. 61 ППР в РФ, ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7, НПБ 76-98 п. 17.2.3	01.08.2019	

	освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.			
3.	Не обеспечена исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, при комплексном опробовании системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) 06.09.2018 с 11 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. в помещении музыкального зала система оповещения (громкоговоритель) не включилась.	п. 61 ППР в РФ	01.08.2019	
4.	Аварийное освещение пожарного поста находится в неисправном состоянии, при отключении электричества не включилось, при подаче электричества также не включилось.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4; п. 61 ППР в РФ, п. 12.55 НПБ 88-2001, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
5.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Возле музыкального зала уровень шума составил 61,5 – 73 дБА; возле кабинета заведующего 68 – 74 дБА; 2 этаж возле групп 10 и 11 уровень шума составил 60-67 дБА, в игровой группы 12 уровень шума составил 39 – 60 дБА, возле кабинета логопеда (раздевалка) 51 – 64 дБА, возле кабинета психолога (раздевалка) 55– 60 дБА, возле групп 5 и 6 уровень шума составил 53-60 дБА.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 Свод правил СП 3.13130.2009	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому
и Куединскому муниципальным районам

Ватрушкин А.С.

« 26 » сентября 2018 г

М.П.Л.*



Предписание для исполнения получил:

Венцов

подпись

« 26 » сентября 2018 г

заведующий Р.М.Маслов

(Должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору